

**Dostawa i montaż foteli do sali widowiskowej  
Wodzisławskiego Centrum Kultury**

**nr postępowania: WCK -2/4/853/2016**

Pytania i odpowiedzi:

**1. Pytanie:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań akustycznych z widzem dla foteli do sali widowiskowej?

Prosimy o dopuszczenie badań akustycznych foteli bez widza na podstawie normy PN-EN ISO 354:2005 Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej.

Wskaźniki obliczono według normy PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka – Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie – Wskaźnik pochłaniania dźwięku.

Wniosek Wykonawcy w tym zakresie wynika z faktu, że kluczowym czynnikiem determinującym wynik badań akustycznych foteli z widzem są właśnie sami widzowie (osoby wysokie-niskie, otyłe-chude, odzież letnia-zimowa), którzy podczas spektaklów stanowią za każdym razem inną grupę. Stwarza to problem uzyskania wyników badań nieodbiegających od parametrów wymaganych w SIWZ, które posiada jakiś konkretny producent foteli.

**2. Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia badań akustycznych z widzem dla oferowanego fotela zgodnie z wymogami przedstawionymi w SIWZ.